

73

NC = non-conformité

Points prélèvement	Réf.	Nb	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.			
			Janv	Col.	E.C	Ent.		Fev	Col.	E.C	Ent.		Mars	Col.	E.C	Ent.		Avr	Col.	E.C	Ent.		Mai	Col.	E.C	Ent.		Juin	Col.	E.C
Captage Moulin	CMO	1																												
Captage Sagne Sup. Htes	CSH	déconnecté															23	0	0	0 c										
Captage Sagne Sup. Bas	CSB	1															23	0	0	0 c										
Captage Sagne Inférieure.	CSI	1																												
Captage Rocher Collomb	CRC	1															23	0	0	0 c										
Réservoir Rocher Collomb	CRC																													
Réservoir Rivoire	RRO																													
Réservoir Creytel	RCR																													
Réservoir Econgères	REC																													
Réservoir Champeau	RCH																23	0	0	0 c										
Point triple Moulin	CMO1	3															23	0	0	0 c						26	0	0	0 c	
Point triple Sagne Sup	CSS1	3																								26	0	0	0 c	
Point triple Sagne Inf.	CSI1	3															23	0	0	0 c						26	0	0	0 c	
Point Traverse	PTR	6	22	0	0	0	Conf.	25	0	0	0	Conf.	17	0	0	0	Conf.	23	0	0	0 c						26	0	0	0 c
Point Clot	PCL	1																								26	0	0	0 c	
Point Rivoire	PRO	6	22	0	0	0	Conf.	25	0	0	0	Conf.	17	0	0	0	Conf.	23	0	0	0 c						26	0	0	0 c
Point Combe	PCO	1															23									26	3.1	2	0 nc	
Point Creytel	PCR	6	22	0	0	0	Conf.	25	0	0	0	Conf.	17	0	0	0	Conf.	23	0	0	0 c						26	0	0	0 c
Point Fonderie	PFO	6	22	0	0	0	Conf.	25	0	0	0	Conf.	17	0	0	0	Conf.	23	0	0	0 c						26	0	0	0 c
Point Pernière Hte	PPH																													
Point Pernière Bas	PPB	6	22	0	0	0	Conf.	25	0	0	0	Conf.	17	0	0	0	Conf.	23	0	0	0 c						26	0	0	0 c
Point Drairie	PDR	1																												
Point Villaret	PVL	6	22	0	0	0	Conf.	25	0	0	0	Conf.	17	0	0	0	Conf.	23	0	0	0 c						26	0	0	0 c
Captage Mollard	CML	1																												
Réservoir Mollard	RML																													
Point Mollard	PMO	6	22	0	0	0	Conf.	25	0	0	0	Conf.	17	0	0	0	Conf.	23	0	0	0 c						26	8.7	1	0 nc
Point Articol	PAR	6	22	0	0	0	Conf.	25	0	0	0	Conf.	17	0	0	0	Conf.	23	0	0	0 c						26	11.1	0	0 nc
Captage Rivier	CRI	1																												
Captage Rivier Bas	CRI1																													
Réservoir Rivier	RRI																													
Point Rivier Nord	PRN	6	22	0	0	0	Conf.	25	0	0	0	Conf.	17	0	0	0	Conf.	23	0	0	0 c						26	9.9	0	0 nc
Point Rivier Sud	PRS	1																									26	11.1	0	0 nc

66

[illegible]