

	Document maîtrisé	Commission : EAU / ASS	Référence :	EAU-RES
	RESULTATS D'ANALYSES SUR RESEAUX AEP		Edition du :	20/05/2022
			Délibération du :	
			Gestionnaire :	TEC

Document maîtrisé

Référence :

RESULTATS D'ANALYSES SUR RESEAUX AEP

Edition du :

Délibération du :

Gestionnaire :

1er Semestre 2021

fréquence d'analyse

E.C = Escherichia coli

Ent.= Enterocoques

Conf. = Conformité

NC = non-conformité

Points prélèvement	Réf.	Nb	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.						
			Janv	Col.	E.C	Ent.		Fev	Col.	E.C	Ent.		Mars	Col.	E.C	Ent.		Avr	Col.	E.C	Ent.		Mai	Col.	E.C	Ent.		Juin	Col.	E.C	Ent.		
Captage Moulin	CMO	1																															
Captage Sagne Sup. Htes	CSH	déconnecté																															
Captage Sagne Sup. Bas	CSB	1																															
Captage Sagne Inférieure.	CSI	1																															
Captage Rocher Collomb	CRC	1																															
Réservoir Rocher Collomb	CRC																																
Réservoir Rivoire	RRO																																
Réservoir Creytel	RCR																																
Réservoir Econgères	REC																																
Réservoir Champeau	RCH																																
Point triple Moulin	CMO1	3															19	34.4	0	0	nc												
Point triple Sagne Sup	CSS1	3															27	0	0	0	c	19	0	0	0	0	c						
Point triple Sagne Inf.	CSI1	3															27	0	0	0	c	19	0	0	0	0	c						
Point Traverse	PTR	6						10	0	0	0	c	24	0	0	0	C	27	0	0	0	c	19	0	0	0	0	c					
Point Clot	PCL	1																								23	0	0	0	c			
Point Rivoire	PRL	6						10	0	0	0	c	24	0	0	0	C	27	0	0	0	c	19	0	0	0	0	c					
Point Combe	PCO	1																								23	3.1	0	0	nc			
Point Creytel	PCR	6						10	0	0	0	c	24	0	0	0	C	27	0	0	0	c	19	0	0	0	0	c					
Point Fonderie	PFO	6						10	0	0	0	c	24	0	0	0	C	27	0	0	0	c	19	0	0	0	0	c					
Point Pernière Hte	PPH																																
Point Pernière Bas	PPB	6						10	0	0	0	c	24	0	0	0	C	27	0	0	0	c	19	200	0	0	0	nc	23	0	0	0	c
Point Drairie	PDR	1																															
Point Villaret	PVL	6						10	0	0	0	c	24	0	0	0	C	27	0	0	0	c	19	0	0	0	0	c	23	0	0	0	c
Captage Mollard	CML	1																															
Réservoir Mollard	RML																																
Point Mollard	PMO	6						10	0	0	0	c	24	0	0	0	C	27	0	0	0	c	19	0	0	0	0	c	23	2	1	1	nc
Point Articol	PAR	6						10	0	0	0	c	24	0	0	0	C	27	0	0	0	c	19	0	0	0	0	c	23	0	0	0	c
Captage Rivier	CRI	1																															
Captage Rivier Bas	CRI1																																
Réservoir Rivier	RRI																																
Point Rivier Nord	PRN	6						10	0	0	0	c	24	0	0	0	C	27	0	0	0	c	19	0	0	0	0	c	23	0	0	0	c
Point Rivier Sud	PRS	1																															

2ème Semestre 2021

[illegible]